

三、报价明细表（实质性格式）

项目编号：JSZC-320411-XHJS-G2024-0040

报价单位：人民币元

1、汇总表

序号	子目	非机动车库数量	总价	备注
1	顺园八村三期	5	164157.69	
2	顺园六村	5	161018.47	
3	橄榄城	22	696660.81	
4	顺园九村	8	329043.42	
5	智慧消防	/	86828	
6	汇总	40	1437708.39	

2、顺园八村三期

序号	分项名称	技术参数	品牌	单位	数量	综合单价（元）	合价（元）
（一）、泵房							
1	喷淋泵（核心产品）	1、喷淋泵：流量：30L/S，扬程 60 米，电机功率 30KW ★2、根据 GB 6245-2006 和 CCCF-CPRZ-26：2019，提供国家认可的检测机构出具的立式单级消防泵组检验报告和消防产品认证证书。	恒泵	台	2	6489.15	12978.31
2	双电源柜	1、双电源柜； ★2、根据 GB 16806-2006 和 CCCF-CPRZ-15：2019，提供国家认可的检测机构出具的消防电气控制装置（双电源控制设备）检验报告和消防产品认证证书。	恒泵	台	1	5496.24	5496.24
3	消防泵控制	1、消防泵控制柜：含机械	恒	台	1	5887.85	5887.85

	柜	应急启动装置： ★2、根据 GB 16806-2006 和 CCCF-CPRZ-15: 2019, 提供国家认可的检测机构出 具的消防电气控制装置（消 防泵控制设备）检验报告和 消防产品认证证书。	泵				
(二)、334 栋非机动车库							
1	镀锌钢管	1. 公称口径：DN50； 2. 表面质量/外形：合格； 4. 国标。	永利	m	3.00	91.84	275.51
2	镀锌钢管	1. 公称口径：DN40； 2. 表面质量/外形：合格； 3. 国标。	永利	m	164.00	83.02	13614.96
3	镀锌钢管	1. 公称口径：DN32； 2. 表面质量/外形：合格； 3. 国标。	永利	m	56.00	67.11	3758.05
4	镀锌钢管	1. 公称口径：DN25； 2. 表面质量/外形：合格； 3. 国标。	永利	m	88.00	58.82	5176.14
5	水喷淋 (雾) 喷头	ZSTW DN15 60℃-180℃	三团	个	64.00	42.31	2707.89
6	法兰信号蝶 阀	1. 规格型号：DN 50； 2. 标准：国标； 3. 公称压力：PN16； 4. 适用介质：水。	冠 森	个	1.00	787.98	787.98
7	管道油漆	管道规格：DN25~DN150；涂 刷调和漆二遍。	光 泽	m ²	1.97	27.06	1135.61
8	镀锌角钢	1. 材质：Q235； 2. 规格尺寸：50*50*5； 3. 锌层厚度：均匀平整，合 格； 4. 国标。	永 利	kg	279.01	23.75	6627.59

9	水灭火系统 装置水压调 试	确保系统正常运行		项	1.00	1901.65	1901.65
10	小计						35985.38
(三)、335 栋非机动车库							
1	镀锌钢管	1. 公称口径: DN50; 2. 表面质量/外形: 合格; 4. 国标。	永 利	m	3.00	91.84	275.51
2	镀锌钢管	1. 公称口径: DN40; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永 利	m	164.00	83.02	13614.96
3	镀锌钢管	1. 公称口径: DN32; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永 利	m	56.00	67.11	3758.05
4	镀锌钢管	1. 公称口径: DN25; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永 利	m	88.00	58.82	5176.14
5	水喷淋 (雾) 喷头	ZSTW DN15 60℃-180℃	三团	个	64.00	42.31	2707.89
6	法兰信号蝶 阀	1. 规格型号: DN 50; 2. 标准: 国标; 3. 公称压力: PN16; 4. 适用介质: 水。	冠 森	个	1.00	787.98	787.98
7	管道油漆	管道规格: DN25~DN150; 涂 刷调和漆二遍。	光 辉	m ²	41.97	27.06	1135.61
8	镀锌角钢	1. 材质: Q235; 2. 规格尺寸: 50*50*5; 3. 锌层厚度: 均匀平整; 格; 4. 国标。	永 利	kg	279.01	23.75	6627.59
9	水灭火系统 装置水压调 试	确保系统正常运行		项	1.00	1901.65	1901.65

10	小计						35985.38
(四)、340 栋非机动车库							
1	镀锌钢管	1. 公称口径: DN50; 2. 表面质量/外形: 合格; 4. 国标。	永利	m	3.00	91.84	275.51
2	镀锌钢管	1. 公称口径: DN40; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	114.00	83.02	9464.06
3	镀锌钢管	1. 公称口径: DN32; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	38.50	67.11	2583.66
4	镀锌钢管	1. 公称口径: DN25; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	60.50	58.82	3558.59
5	水喷淋 (雾)喷头	ZSTW DN15 60℃-180℃	三团	个	44.00	42.31	1861.68
6	法兰信号蝶 阀	1. 规格型号: DN 50; 2. 标准: 国标; 3. 公称压力: PN16; 4. 适用介质: 水。	冠 森	个	1.00	787.98	787.98
7	管道油漆	管道规格: DN25~DN150; 涂 刷调和漆二遍。	光 辉	m ²	29.22	27.06	790.62
8	镀锌角钢	1. 材质: Q235; 2. 规格尺寸: 50*50*5; 3. 锌层厚度: 均匀平整, 合 格; 4. 国标。	永 利	m	191.82	23.75	4556.48
9	水灭火系统 装置水压调 试	确保系统正常运行	项		1.00	1901.65	1901.65
10	小计						25780.23
(五)、343 栋非机动车库							

1	镀锌钢管	1. 公称口径: DN50; 2. 表面质量/外形: 合格; 4. 国标。	永利	m	3.00	91.84	275.51
2	镀锌钢管	1. 公称口径: DN40; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	84.00	83.02	6973.52
3	镀锌钢管	1. 公称口径: DN32; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	28.00	67.11	1879.02
4	镀锌钢管	1. 公称口径: DN25; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	44.00	58.82	2588.07
5	水喷淋 (雾)喷头	ZSTW DN15 60℃-180℃	三团	个	32.00	42.31	1353.95
6	法兰信号蝶 阀	1. 规格型号: DN 50; 2. 标准: 国标; 3. 公称压力: PN16; 4. 适用介质: 水。	冠 森	个	1.00	787.98	787.98
7	管道油漆	管道规格: DN25~DN150; 涂 刷调和漆二遍。	光 辉	m ²	29.57	27.06	800.1
8	镀锌角钢	1. 材质: Q235; 2. 规格尺寸: 50*50*5; 3. 锌层厚度: 均匀平整, 合 格; 4. 国标。	永 利	kg	139.51	23.75	3313.91
9	水灭火系统 装置水压调 试	确保系统正常运行		项	1.00	1901.65	1901.65
10	小计						19873.71
(六)、344栋非机动车库							
1	镀锌钢管	1. 公称口径: DN50; 2. 表面质量/外形: 合格; 4. 国标。	永 利	m	3.00	91.84	275.51

2	镀锌钢管	1. 公称口径: DN40; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	75.50	83.02	6267.86
3	镀锌钢管	1. 公称口径: DN32; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	38.50	67.11	2583.66
4	镀锌钢管	1. 公称口径: DN25; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	81.80	58.82	4811.45
5	水喷淋 (雾) 喷头	ZSTW DN15 60℃-180℃	三团	个	33.00	42.31	1396.26
6	法兰信号蝶 阀	1. 规格型号: DN 50; 2. 标准: 国标; 3. 公称压力: PN16; 4. 适用介质: 水。	冠 森	个	1.00	787.98	787.98
7	管道油漆	管道规格: DN25~DN150; 涂 刷调和漆二遍。	光 辉	m ²	25.66	27.06	694.3
8	镀锌角钢	1. 材质: Q235; 2. 规格尺寸: 50*50*5; 3. 锌层厚度: 均匀平整, 合 格; 4. 国标。	永 利	kg	145.32	23.75	3451.92
9	水灭火系统 装置水压调 试	确保系统正常运行		项	1.00	1901.65	1901.65
10	小计						22170.59



3、顺园六村

序号	分项名称	技术参数	品牌	单位	数量	综合单价 (元)	合价(元)
(一)、184 栋非机动车库							
1	镀锌钢管	1. 公称口径: DN50; 2. 表面质量/外形: 合格; 4. 国标。	永利	m	12	91.84	1102.05
2	镀锌钢管	1. 公称口径: DN40; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	102	83.02	8467.84
3	镀锌钢管	1. 公称口径: DN32; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	35	67.11	2348.78
4	镀锌钢管	1. 公称口径: DN25; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	55	58.82	3235.09
5	水喷淋 (雾) 喷头	ZSTW DN15 60℃-180℃	三团	个	40	42.31	1692.43
6	法兰信号蝶 阀	1. 规格型号: DN 50; 2. 标准: 国标; 3. 公称压力: PN16; 4. 适用介质: 水。	冠 森	个	2	787.98	1575.95
7	管道油漆	管道规格: DN25~DN150; 涂 刷调和漆二遍。	光 辉	m ²	28.063	27.06	759.32
8	镀锌角钢	1. 材质: Q235; 2. 规格尺寸: 50*50*5; 3. 锌层厚度: 均匀平整; 格; 4. 国标。	永 利	kg	174.384	23.75	4142.31
9	水灭火系统 装置水压调 试	确保系统正常运行		项	1	1901.65	1901.65
10	小计						25225.42

(二)、187 栋非机动车库							
1	镀锌钢管	1. 公称口径: DN50; 2. 表面质量/外形: 合格; 4. 国标。	永利	m	12	91.84	1102.05
2	镀锌钢管	1. 公称口径: DN40; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	102	83.02	8467.84
3	镀锌钢管	1. 公称口径: DN32; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	35	67.11	2348.78
4	镀锌钢管	1. 公称口径: DN25; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	83.2	58.82	4893.8
5	水喷淋 (雾)喷头	ZSTW DN15 60℃-180℃	三团	个	40	42.31	1692.43
6	法兰信号蝶 阀	1. 规格型号: DN 50; 2. 标准: 国标; 3. 公称压力: PN16; 4. 适用介质: 水。	冠 森	个	2	787.98	1575.95
7	管道油漆	管道规格: DN25~DN150; 涂 刷调和漆二遍。	光 辉	m ²	31.029	27.06	839.57
8	镀锌角钢	1. 材质: Q235; 2. 规格尺寸: 50*50*5; 3. 锌层厚度: 均匀平整, 合 格; 4. 国标。	永 利	kg	174.384	23.75	4142.31
9	水灭火系统 装置水压调 试	确保系统正常运行		项	1	1901.65	1901.65
10	小计						26964.38
(三)、189 栋非机动车库							
1	镀锌钢管	1. 公称口径: DN50; 2. 表面质量/外形: 合格;	永	m	12	91.84	1102.05

		4. 国标。	利				
2	镀锌钢管	1. 公称口径: DN40; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	112	83.02	9298.02
3	镀锌钢管	1. 公称口径: DN32; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	38.5	67.11	2583.66
4	镀锌钢管	1. 公称口径: DN25; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	60.5	58.82	3558.59
5	水喷淋 (雾) 喷头	ZSTW DN15 60℃-180℃	三团	个	44	42.31	1861.68
6	法兰信号蝶 阀	1. 规格型号: DN 50; 2. 标准: 国标; 3. 公称压力: PN16; 4. 适用介质: 水。	冠 森	个	2	787.98	1575.95
7	管道油漆	管道规格: DN25~DN150; 涂 刷调和漆二遍。	光 辉	m ²	30.613	27.06	828.32
8	镀锌角钢	1. 材质: Q235; 2. 规格尺寸: 50*50*5; 3. 锌层厚度: 均匀平整, 合 格; 4. 国标。	永 利	kg	191.822	23.75	4556.53
9	水灭火系统 装置水压调 试	确保系统正常运行		项	1	1901.65	1901.65
10	小计						27266.45
(四) 195 栋非机动车库							
1	镀锌钢管	1. 公称口径: DN50; 2. 表面质量/外形: 合格; 4. 国标。	永 利	m	6	91.84	551.03
2	镀锌钢管	1. 公称口径: DN40; 2. 表面质量/外形: 合格;	永	m	208	83.02	17267.75

		3. 国标。	利				
3	镀锌钢管	1. 公称口径: DN32; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	70	67.11	4697.56
4	镀锌钢管	1. 公称口径: DN25; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	110	58.82	6470.17
5	水喷淋 (雾) 喷头	ZSTW DN15 60℃-180℃	三团	个	80	42.31	3384.86
6	法兰信号蝶 阀	1. 规格型号: DN 50; 2. 标准: 国标; 3. 公称压力: PN16; 4. 适用介质: 水。	冠 森	个	2	787.98	1575.95
7	管道油漆	管道规格: DN25~DN150; 涂 刷调和漆二遍。	光 辉	m ²	53.338	27.06	1443.2
8	镀锌角钢	1. 材质: Q235; 2. 规格尺寸: 50*50*5; 3. 锌层厚度: 均匀平整, 合 格; 4. 国标。	永 利	kg	348.768	23.75	8284.61
9	水灭火系统 装置水压调 试	确保系统正常运行		项	1	1901.65	1901.65
10	小计						45576.78
(五)、104 栋非机动车库							
1	镀锌钢管	1. 公称口径: DN50; 2. 表面质量/外形: 合格; 4. 国标。	永 利	m	3	91.84	275.51
2	镀锌钢管	1. 公称口径: DN40; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永 利	m	164	83.02	13614.96
3	镀锌钢管	1. 公称口径: DN32; 2. 表面质量/外形: 合格;	永	m	56	67.11	3758.05

		3. 国标。	利				
4	镀锌钢管	1. 公称口径: DN25; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	88	58.82	5176.14
5	水喷淋 (雾) 喷头	ZSTW DN15 60℃-180℃	三团	个	64	42.31	2707.89
6	法兰信号蝶 阀	1. 规格型号: DN 50; 2. 标准: 国标; 3. 公称压力: PN16; 4. 适用介质: 水。	冠森	个	1	787.98	787.98
7	管道油漆	管道规格: DN25~DN150; 涂 刷调和漆二遍。	光辉	m ²	41.969	27.06	1135.58
8	镀锌角钢	1. 材质: Q235; 2. 规格尺寸: 50*50*5; 3. 锌层厚度: 均匀平整, 合 格; 4. 国标。	永利	kg	279.014	23.75	6627.68
9	水灭火系统 装置水压调 试	确保系统正常运行		项	1	1901.65	1901.65
10	小计						35985.44

4、橄榄城

序号	分项名称	技术参数	品牌	单位	数量	综合单价 (元)	合价(元)
(一) 199 栋非机动车库							
1	镀锌钢管	1. 公称口径: DN50; 2. 表面质量/外形: 合格; 4. 国标。	利	m	3	91.84	275.51
2	镀锌钢管	1. 公称口径: DN40; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	164	83.02	13614.96

3	镀锌钢管	1. 公称口径: DN32; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	56	67.11	3758.05
4	镀锌钢管	1. 公称口径: DN25; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	88	58.82	5176.14
5	水喷淋 (雾) 喷头	ZSTW DN15 60℃-180℃	三团	个	64	42.31	2707.89
6	法兰信号蝶阀	1. 规格型号: DN 50; 2. 标准: 国标; 3. 公称压力: PN16; 4. 适用介质: 水。	冠森	个	1	787.98	787.98
7	管道油漆	管道规格: DN25~DN150; 涂刷调和漆二遍。	光辉	m ²	41.969	27.06	1135.58
8	镀锌角钢	1. 材质: Q235; 2. 规格尺寸: 50*50*5; 3. 锌层厚度: 均匀平整, 合格; 4. 国标。	永利	kg	279.01 4	23.75	6627.68
9	水灭火系统 装置水压调 试	确保系统正常运行		项	1	1901.65	1901.65
10	小计						35985.44

(二)、200 栋非机动车库

1	镀锌钢管	1. 公称口径: DN50; 2. 表面质量/外形: 合格; 4. 国标。	永利	m	3	91.84	275.51
2	镀锌钢管	1. 公称口径: DN40; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	164	83.02	13614.96
3	镀锌钢管	1. 公称口径: DN32; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	56	67.11	3758.05

4	镀锌钢管	1. 公称口径: DN25; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	88	58.82	5176.14
5	水喷淋 (雾) 喷头	ZSTW DN15 60℃-180℃	三团	个	64	42.31	2707.89
6	法兰信号蝶 阀	1. 规格型号: DN 50; 2. 标准: 国标; 3. 公称压力: PN16; 4. 适用介质: 水。	冠 森	个	1	787.98	787.98
7	管道油漆	管道规格: DN25~DN150; 涂 刷调和漆二遍。	光 辉	m ²	41.969	27.06	1135.58
8	镀锌角钢	1. 材质: Q235; 2. 规格尺寸: 50*50*5; 3. 锌层厚度: 均匀平整, 合 格; 4. 国标。	永 利	kg	279.01 4	23.75	6627.68
9	水灭火系统 装置水压调 试	确保系统正常运行		项	1	1901.65	1901.65
10	小计						35985.44

(三)、201 栋非机动车库

1	镀锌钢管	1. 公称口径: DN50; 2. 表面质量/外形: 合格; 4. 国标。	永 利	m	3	91.84	275.51
2	镀锌钢管	1. 公称口径: DN40; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永 利	m	164	83.02	13614.96
3	镀锌钢管	1. 公称口径: DN32; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永 利	m	56	67.11	3758.05
4	镀锌钢管	1. 公称口径: DN25; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永 利	m	88	58.82	5176.14

5	水喷淋 (雾)喷头	ZSTW DN15 60℃-180℃	三团	个	64	42.31	2707.89
6	法兰信号蝶阀	1. 规格型号: DN 50; 2. 标准: 国标; 3. 公称压力: PN16; 4. 适用介质: 水。	冠森	个	1	787.98	787.98
7	管道油漆	管道规格: DN25~DN150; 涂刷调和漆二遍。	光辉	m ²	41.969	27.06	1135.58
8	镀锌角钢	1. 材质: Q235; 2. 规格尺寸: 50*50*5; 3. 锌层厚度: 均匀平整, 合格; 4. 国标。	永利	kg	279.01 4	23.75	6627.68
9	水灭火系统 装置水压调 试	确保系统正常运行		项	1	1901.65	1901.65
10	小计						35985.44

(四)、202 栋非机动车库

1	镀锌钢管	1. 公称口径: DN50; 2. 表面质量/外形: 合格; 4. 国标。	永利	m	3	91.84	275.51
2	镀锌钢管	1. 公称口径: DN40; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	164	83.02	13614.96
3	镀锌钢管	1. 公称口径: DN32; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	56	67.11	3758.05
4	镀锌钢管	1. 公称口径: DN25; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	88	58.82	5176.14
5	水喷淋 (雾)喷头	ZSTW DN15 60℃-180℃	三团	个	64	42.31	2707.89
6	法兰信号蝶阀	1. 规格型号: DN 50;	冠	个	1	787.98	787.98

	阀	2. 标准：国标； 3. 公称压力：PN16； 4. 适用介质：水。	森				
7	管道油漆	管道规格：DN25~DN150；涂 刷调和漆二遍。	光 辉	m ²	41.969	27.06	1135.58
8	镀锌角钢	1. 材质：Q235； 2. 规格尺寸：50*50*5； 3. 锌层厚度：均匀平整，合 格； 4. 国标。	永 利	kg	279.01 4	23.75	6627.68
9	水灭火系统 装置水压调 试	确保系统正常运行		项	1	1901.65	1901.65
10	小计						35985.44

(五)、205 栋非机动车库

1	镀锌钢管	1. 公称口径：DN50； 2. 表面质量/外形：合格； 4. 国标。	永 利	m	3	91.84	275.51
2	镀锌钢管	1. 公称口径：DN40； 2. 表面质量/外形：合格； 3. 国标。	永 利	m	104	83.02	8633.88
3	镀锌钢管	1. 公称口径：DN32； 2. 表面质量/外形：合格； 3. 国标。	永 利	m	35	67.11	2348.78
4	镀锌钢管	1. 公称口径：DN25； 2. 表面质量/外形：合格； 3. 国标。	永 利	m	55	58.82	3235.09
5	水喷淋 (雾)喷头	ZSTW DN15 60℃-180℃	三团 利	个	40	42.31	1692.43
6	法兰信号蝶 阀	1. 规格型号：DN 50； 2. 标准：国标； 3. 公称压力：PN16； 4. 适用介质：水。	冠 森	个	1	787.98	787.98

7	管道油漆	管道规格：DN25~DN150；涂刷调和漆二遍。	光辉	m ²	26.669	27.06	721.6
8	镀锌角钢	1. 材质：Q235； 2. 规格尺寸：50*50*5； 3. 锌层厚度：均匀平整，合格； 4. 国标。	永利	kg	174.38 4	23.75	4142.31
9	水灭火系统 装置水压调 试	确保系统正常运行		项	1	1901.65	1901.65
10	小计						23739.23
(六)、206 栋非机动车库							
1	镀锌钢管	1. 公称口径：DN50； 2. 表面质量/外形：合格； 4. 国标。	永利	m	3	91.84	275.51
2	镀锌钢管	1. 公称口径：DN40； 2. 表面质量/外形：合格； 3. 国标。	永利	m	104	83.02	8633.88
3	镀锌钢管	1. 公称口径：DN32； 2. 表面质量/外形：合格； 3. 国标。	永利	m	35	67.11	2348.78
4	镀锌钢管	1. 公称口径：DN25； 2. 表面质量/外形：合格； 3. 国标。	永利	m	55	58.82	3235.09
5	水喷淋 (雾) 喷头	ZSTW DN15 60℃-180℃	森		40	42.31	1692.43
6	法兰信号蝶 阀	1. 规格型号：DN 50； 2. 标准：国标； 3. 公称压力：PN16； 4. 适用介质：水。	森		1	787.98	787.98
7	管道油漆	管道规格：DN25~DN150；涂刷调和漆二遍。	光辉	m ²	26.669	27.06	721.6

8	镀锌角钢	1. 材质: Q235; 2. 规格尺寸: 50*50*5; 3. 锌层厚度: 均匀平整, 合格; 4. 国标。	永利	kg	174.38 4	23.75	4142.31
9	水灭火系统 装置水压调 试	确保系统正常运行		项	1	1901.65	1901.65
10	小计						23739.23

(七)、207 栋非机动车库

1	镀锌钢管	1. 公称口径: DN50; 2. 表面质量/外形: 合格; 4. 国标。	永利	m	18	91.84	1653.08
2	镀锌钢管	1. 公称口径: DN40; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	193	83.02	16022.48
3	镀锌钢管	1. 公称口径: DN32; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	66.5	67.11	4462.68
4	镀锌钢管	1. 公称口径: DN25; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	104.5	58.82	6146.66
5	水喷淋 (雾) 喷头	ZSTW DN15 60℃-180℃	三团	个	76	42.31	3215.62
6	法兰信号蝶 阀	1. 规格型号: DN 50; 2. 标准: 国标; 3. 公称压力: PN16; 4. 适用介质: 水。	森		3	787.98	2363.93
7	管道油漆	管道规格: DN25~DN150 刷调和漆二遍。	光 辉	m ²	52.295	27.06	1414.98
8	镀锌角钢	1. 材质: Q235; 2. 规格尺寸: 50*50*5; 3. 锌层厚度: 均匀平整, 合	永利	kg	331.33	23.75	7870.39

		格： 4. 国标。					
9	水灭火系统 装置水压调 试	确保系统正常运行		项	1	1901.65	1901.65
10	小计						45051.47
(八)、210 栋非机动车库							
1	镀锌钢管	1. 公称口径：DN50； 2. 表面质量/外形：合格； 4. 国标。	永 利	m	3	91.84	275.51
2	镀锌钢管	1. 公称口径：DN40； 2. 表面质量/外形：合格； 3. 国标。	永 利	m	112	83.02	9298.02
3	镀锌钢管	1. 公称口径：DN32； 2. 表面质量/外形：合格； 3. 国标。	永 利	m	28	67.11	1879.02
4	镀锌钢管	1. 公称口径：DN25； 2. 表面质量/外形：合格； 3. 国标。	永 利	m	48	58.82	2823.35
5	水喷淋 (雾)喷头	ZSTW DN15 60℃-180℃	三团	个	40	42.31	1692.43
6	法兰信号蝶 阀	1. 规格型号：DN 50； 2. 标准：国标； 3. 公称压力：PN16； 4. 适用介质：水。	冠 森	个	1	787.98	787.98
7	管道油漆	管道规格：DN25~DN150， 刷调和漆二遍。	光 耀	m	26.21	27.06	709.18
8	镀锌角钢	1. 材质：Q235； 2. 规格尺寸：50*50*5； 3. 锌层厚度：均匀平整，合 格； 4. 国标。	永 利	kg	174.38 4	23.75	4142.31
9	水灭火系统	确保系统正常运行		项	1	1901.65	1901.65

	装置水压调 试						
10	小计						23509.45
(九)、211 栋非机动车库							
1	镀锌钢管	1. 公称口径: DN50; 2. 表面质量/外形: 合格; 4. 国标。	永 利	m	3	91.84	275.51
2	镀锌钢管	1. 公称口径: DN40; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永 利	m	144	83.02	11954.6
3	镀锌钢管	1. 公称口径: DN32; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永 利	m	49	67.11	3288.29
4	镀锌钢管	1. 公称口径: DN25; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永 利	m	77	58.82	4529.12
5	水喷淋 (雾) 喷头	ZSTW DN15 60℃-180℃	三团	个	56	42.31	2369.4
6	法兰信号蝶 阀	1. 规格型号: DN 50; 2. 标准: 国标; 3. 公称压力: PN16; 4. 适用介质: 水。	冠 森	个	1	787.98	787.98
7	管道油漆	管道规格: DN25~DN150; 涂 刷调和漆二遍。	光 辉	m ²	36.869	27.06	997.59
8	镀锌角钢	1. 材质: Q235; 2. 规格尺寸: 50*50*5; 3. 锌层厚度: 均匀平整, 符 格; 4. 国标。	永 利	kg	244.13 8	23.75	5799.24
9	水灭火系统 装置水压调 试	确保系统正常运行		项	1	1901.65	1901.65
10	小计						31903.38

(十)、212 栋非机动车库							
1	镀锌钢管	1. 公称口径: DN50; 2. 表面质量/外形: 合格; 4. 国标。	永利	m	3	91.84	275.51
2	镀锌钢管	1. 公称口径: DN40; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	84	83.02	6973.52
3	镀锌钢管	1. 公称口径: DN32; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	28	67.11	1879.02
4	镀锌钢管	1. 公称口径: DN25; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	44	58.82	2588.07
5	水喷淋 (雾)喷头	ZSTW DN15 60℃-180℃	三团	个	32	42.31	1353.95
6	法兰信号蝶 阀	1. 规格型号: DN 50; 2. 标准: 国标; 3. 公称压力: PN16; 4. 适用介质: 水。	冠 森	个	1	787.98	787.98
7	管道油漆	管道规格: DN25~DN150; 涂 刷调和漆二遍。	光 辉	m ²	21.569	27.06	583.61
8	镀锌角钢	1. 材质: Q235; 2. 规格尺寸: 50*50*5; 3. 锌层厚度: 均匀平整, 合 格; 4. 国标。	永 利	kg	139.50 7	23.75	3313.84
9	水灭火系统 装置水压调 试	确保系统正常运行		项	1	1901.65	1901.65
10	小计						19657.15
(十一)、213 栋非机动车库							
1	镀锌钢管	1. 公称口径: DN50; 2. 表面质量/外形: 合格;	永	m	3	91.84	275.51

		4. 国标。	利				
2	镀锌钢管	1. 公称口径: DN40; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	141	83.02	11705.54
3	镀锌钢管	1. 公称口径: DN32; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	49	67.11	3288.29
4	镀锌钢管	1. 公称口径: DN25; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	77	58.82	4529.12
5	水喷淋 (雾) 喷头	ZSTW DN15 60℃-180℃	三团	个	56	42.31	2369.4
6	法兰信号蝶 阀	1. 规格型号: DN 50; 2. 标准: 国标; 3. 公称压力: PN16; 4. 适用介质: 水。	冠 森	个	1	787.98	787.98
7	管道油漆	管道规格: DN25~DN150; 涂 刷调和漆二遍。	光 辉	m ²	36.417	27.06	985.36
8	镀锌角钢	1. 材质: Q235; 2. 规格尺寸: 50*50*5; 3. 锌层厚度: 均匀平整, 合 格; 4. 国标。	永 利	kg	244.13 8	23.75	5799.24
9	水灭火系统 装置水压调 试	确保系统正常运行		项	1	1901.65	1901.65
10	小计						31642.09
(十二) 214 栋非机动车库							
1	镀锌钢管	1. 公称口径: DN50; 2. 表面质量/外形: 合格; 4. 国标。	永 利	m	3	91.84	275.51
2	镀锌钢管	1. 公称口径: DN40; 2. 表面质量/外形: 合格;	永	m	193	83.02	16022.48

		3. 国标。	利				
3	镀锌钢管	1. 公称口径: DN32; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	49	67.11	3288.29
4	镀锌钢管	1. 公称口径: DN25; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	84	58.82	4940.86
5	水喷淋 (雾) 喷头	ZSTW DN15 60℃-180℃	三团	个	70	42.31	2961.76
6	法兰信号蝶 阀	1. 规格型号: DN 50; 2. 标准: 国标; 3. 公称压力: PN16; 4. 适用介质: 水。	冠 森	个	1	787.98	787.98
7	管道油漆	管道规格: DN25~DN150; 涂 刷调和漆二遍。	光 辉	m ²	44.991	27.06	1217.35
8	镀锌角钢	1. 材质: Q235; 2. 规格尺寸: 50*50*5; 3. 锌层厚度: 均匀平整, 合 格; 4. 国标。	永 利	kg	305.17 2	23.75	7249.04
9	水灭火系统 装置水压调 试	确保系统正常运行		项	1	1901.65	1901.65
10	小计						38644.92
(十三)、215 栋非机动车库							
1	镀锌钢管	1. 公称口径: DN50; 2. 表面质量/外形: 合格; 4. 国标。	永 利	m	3	91.84	275.51
2	镀锌钢管	1. 公称口径: DN40; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永 利	m	124	83.02	10294.24
3	镀锌钢管	1. 公称口径: DN32; 2. 表面质量/外形: 合格;	永	m	42	67.11	2818.54

		3. 国标。	利				
4	镀锌钢管	1. 公称口径：DN25； 2. 表面质量/外形：合格； 3. 国标。	永利	m	66	58.82	3882.1
5	水喷淋 (雾)喷头	ZSTW DN15 60℃-180℃	三团	个	48	42.31	2030.92
6	法兰信号蝶阀	1. 规格型号：DN 50； 2. 标准：国标； 3. 公称压力：PN16； 4. 适用介质：水。	冠森	个	1	787.98	787.98
7	管道油漆	管道规格：DN25~DN150；涂 刷调和漆二遍。	光辉	m ²	31.769	27.06	859.59
8	镀锌角钢	1. 材质：Q235； 2. 规格尺寸：50*50*5； 3. 锌层厚度：均匀平整，合 格； 4. 国标。	永利	kg	209.26 1	23.75	4970.77
9	水灭火系统 装置水压调 试	确保系统正常运行		项	1	1901.65	1901.65
10	小计						27821.3

(十四)、216 栋非机动车库

1	镀锌钢管	1. 公称口径：DN50； 2. 表面质量/外形：合格； 4. 国标。	永利	m	3	91.84	275.51
2	镀锌钢管	1. 公称口径：DN40； 2. 表面质量/外形：合格； 3. 国标。	永利	m	84	83.02	6973.52
3	镀锌钢管	1. 公称口径：DN32； 2. 表面质量/外形：合格； 3. 国标。	永利	m	28	67.11	1879.02
4	镀锌钢管	1. 公称口径：DN25； 2. 表面质量/外形：合格；	永	m	44	58.82	2588.07



		3. 国标。	利				
5	水喷淋 (雾) 喷头	ZSTW DN15 60℃-180℃	三团	个	32	42.31	1353.95
6	法兰信号蝶 阀	1. 规格型号: DN 50; 2. 标准: 国标; 3. 公称压力: PN16; 4. 适用介质: 水。	冠 森	个	1	787.98	787.98
7	管道油漆	管道规格: DN25~DN150; 涂 刷调和漆二遍。	光 辉	m ²	21.569	27.06	583.61
8	镀锌角钢	1. 材质: Q235; 2. 规格尺寸: 50*50*5; 3. 锌层厚度: 均匀平整, 合 格; 4. 国标。	永 利	kg	139.50 7	23.75	3313.84
9	水灭火系统 装置水压调 试	确保系统正常运行		项	1	1901.65	1901.65
10	小计						19657.15

(十五)、217 栋非机动车库

1	镀锌钢管	1. 公称口径: DN50; 2. 表面质量/外形: 合格; 4. 国标。	永 利	m	3	91.84	275.51
2	镀锌钢管	1. 公称口径: DN40; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永 利	m	84	83.02	6973.52
3	镀锌钢管	1. 公称口径: DN32; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永 利	m	28	67.11	1879.02
4	镀锌钢管	1. 公称口径: DN25; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永 利	m	44	58.82	2588.07
5	水喷淋 (雾) 喷头	ZSTW DN15 60℃-180℃	三团	个	32	42.31	1353.95

6	法兰信号蝶阀	1. 规格型号: DN 50; 2. 标准: 国标; 3. 公称压力: PN16; 4. 适用介质: 水。	冠森	个	1	787.98	787.98
7	管道油漆	管道规格: DN25~DN150; 涂刷调和漆二遍。	光辉	m ²	21.569	27.06	583.61
8	镀锌角钢	1. 材质: Q235; 2. 规格尺寸: 50*50*5; 3. 锌层厚度: 均匀平整, 合格; 4. 国标。	永利	kg	139.50 7	23.75	3313.84
9	水灭火系统装置水压调试	确保系统正常运行		项	1	1901.65	1901.65
10	小计						19657.15

(十六)、218 栋非机动车库

1	镀锌钢管	1. 公称口径: DN50; 2. 表面质量/外形: 合格; 4. 国标。	永利	m	3	91.84	275.51
2	镀锌钢管	1. 公称口径: DN40; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	144	83.02	11954.6
3	镀锌钢管	1. 公称口径: DN32; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	49	67.11	3288.29
4	镀锌钢管	1. 公称口径: DN25; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	77	58.82	4529.12
5	水喷淋(雾)喷头	ZSTW DN15 60℃-180℃	三团		56	42.31	2369.4
6	法兰信号蝶阀	1. 规格型号: DN 50; 2. 标准: 国标; 3. 公称压力: PN16;	冠森	个	1	787.98	787.98

		4. 适用介质：水。					
7	管道油漆	管道规格：DN25~DN150；涂刷调和漆二遍。	光辉	m ²	36.869	27.06	997.59
8	镀锌角钢	1. 材质：Q235； 2. 规格尺寸：50*50*5； 3. 锌层厚度：均匀平整，合格； 4. 国标。	永利	kg	244.138	23.75	5799.24
9	水灭火系统装置水压调试	确保系统正常运行		项	1	1901.65	1901.65
10	小计						31903.38
(十七)、219 栋非机动车库							
1	镀锌钢管	1. 公称口径：DN50； 2. 表面质量/外形：合格； 4. 国标。	永利	m	3	91.84	275.51
2	镀锌钢管	1. 公称口径：DN40； 2. 表面质量/外形：合格； 3. 国标。	永利	m	124	83.02	10294.24
3	镀锌钢管	1. 公称口径：DN32； 2. 表面质量/外形：合格； 3. 国标。	永利	m	42	67.11	2818.54
4	镀锌钢管	1. 公称口径：DN25； 2. 表面质量/外形：合格； 3. 国标。	永利	m	66	58.82	3882.1
5	水喷淋（雾）喷头	ZSTW DN15 60℃-180℃	三田	个	48	42.31	2030.92
6	法兰信号蝶阀	1. 规格型号：DN 50； 2. 标准：国标； 3. 公称压力：PN16； 4. 适用介质：水。	冠森		1	787.98	787.98
7	管道油漆	管道规格：DN25~DN150；涂刷调和漆二遍。	光	m ²	31.769	27.06	859.59

			辉				
8	镀锌角钢	1. 材质: Q235; 2. 规格尺寸: 50*50*5; 3. 锌层厚度: 均匀平整, 合格; 4. 国标。	永利	kg	209.26 1	23.75	4970.77
9	水灭火系统 装置水压调 试	确保系统正常运行		项	1	1901.65	1901.65
10	小计						27821.3
(十八)、220 栋非机动车库							
1	镀锌钢管	1. 公称口径: DN50; 2. 表面质量/外形: 合格; 4. 国标。	永利	m	3	91.84	275.51
2	镀锌钢管	1. 公称口径: DN40; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	124	83.02	10294.24
3	镀锌钢管	1. 公称口径: DN32; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	42	67.11	2818.54
4	镀锌钢管	1. 公称口径: DN25; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	66	58.82	3882.1
5	水喷淋 (雾) 喷头	ZSTW DN15 60℃-180℃	三团	个	48	42.31	2030.92
6	法兰信号蝶 阀	1. 规格型号: DN 50; 2. 标准: 国标; 3. 公称压力: PN16; 4. 适用介质: 水。	冠	个	1	787.98	787.98
7	管道油漆	管道规格: DN25~DN150; 涂 刷调和漆二遍。	辉	m ²	31.769	27.06	859.59
8	镀锌角钢	1. 材质: Q235; 2. 规格尺寸: 50*50*5;	永	kg	209.26 1	23.75	4970.77

		3. 锌层厚度：均匀平整，合格； 4. 国标。	利				
9	水灭火系统 装置水压调 试	确保系统正常运行		项	1	1901.65	1901.65
10	小计						27821.3
(十九)、221 栋非机动车库							
1	镀锌钢管	1. 公称口径：DN50； 2. 表面质量/外形：合格； 4. 国标。	永 利	m	18	91.84	1653.08
2	镀锌钢管	1. 公称口径：DN40； 2. 表面质量/外形：合格； 3. 国标。	永 利	m	193	83.02	16022.48
3	镀锌钢管	1. 公称口径：DN32； 2. 表面质量/外形：合格； 3. 国标。	永 利	m	66.5	67.11	4462.68
4	镀锌钢管	1. 公称口径：DN25； 2. 表面质量/外形：合格； 3. 国标。	永 利	m	104.5	58.82	6146.66
5	水喷淋 (雾)喷头	ZSTW DN15 60℃-180℃	三团	个	76	42.31	3215.62
6	法兰信号蝶 阀	1. 规格型号：DN 50； 2. 标准：国标； 3. 公称压力：PN16； 4. 适用介质：水。	冠 森	个	3	787.98	2363.93
7	管道油漆	管道规格：DN25~DN150； 刷调和漆二遍。	光 泽	m ²	22.295	27.06	1414.98
8	镀锌角钢	1. 材质：Q235； 2. 规格尺寸：50*50*5； 3. 锌层厚度：均匀平整，合格； 4. 国标。	永 利	kg	331.33	23.75	7870.39

9	水灭火系统 装置水压调 试	确保系统正常运行		项	1	1901.65	1901.65
10	小计						45051.47
(二十)、211 栋非机动车库							
1	镀锌钢管	1. 公称口径: DN50; 2. 表面质量/外形: 合格; 4. 国标。	永 利	m	3	91.84	275.51
2	镀锌钢管	1. 公称口径: DN40; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永 利	m	144	83.02	11954.6
3	镀锌钢管	1. 公称口径: DN32; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永 利	m	49	67.11	3288.29
4	镀锌钢管	1. 公称口径: DN25; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永 利	m	77	58.82	4529.12
5	水喷淋 (雾) 喷头	ZSTW DN15 60℃-180℃	三团	个	56	42.31	2369.4
6	法兰信号蝶 阀	1. 规格型号: DN 50; 2. 标准: 国标; 3. 公称压力: PN16; 4. 适用介质: 水。	冠 森	个	1	787.98	787.98
7	管道油漆	管道规格: DN25~DN150; 涂 刷调和漆二遍。	光 辉	m ²	36.869	27.06	997.59
8	镀锌角钢	1. 材质: Q235; 2. 规格尺寸: 50*50*5; 3. 锌层厚度: 均匀平整; 格; 4. 国标。	永 利	kg	244.13 8	23.75	5799.24
9	水灭火系统 装置水压调 试	确保系统正常运行		项	1	1901.65	1901.65

10	小计						31903.38
(二十一)、222 栋非机动车库							
1	镀锌钢管	1. 公称口径: DN50; 2. 表面质量/外形: 合格; 4. 国标。	永利	m	3	91.84	275.51
2	镀锌钢管	1. 公称口径: DN40; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	260.5	83.02	21626.2
3	镀锌钢管	1. 公称口径: DN32; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	66.5	67.11	4462.68
4	镀锌钢管	1. 公称口径: DN25; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	114	58.82	6705.45
5	水喷淋 (雾)喷头	ZSTW DN15 60℃-180℃	三团	个	95	42.31	4019.53
6	法兰信号蝶 阀	1. 规格型号: DN 50; 2. 标准: 国标; 3. 公称压力: PN16; 4. 适用介质: 水。	冠 森	个	1	787.98	787.98
7	管道油漆	管道规格: DN25~DN150; 涂 刷调和漆二遍。	光 辉	m ²	60.642	27.06	1640.83
8	镀锌角钢	1. 材质: Q235; 2. 规格尺寸: 50*50*5; 3. 锌层厚度: 均匀平整, 合 格; 4. 国标。	永 利	kg	415.61 5	23.75	9872.49
9	水灭火系统 装置水压调 试	确保系统正常运行	项		1	1901.65	1901.65
10	小计						51292.32
(二十二)、223 栋非机动车库							

1	镀锌钢管	1. 公称口径: DN50; 2. 表面质量/外形: 合格; 4. 国标。	永利	m	3	91.84	275.51
2	镀锌钢管	1. 公称口径: DN40; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	144	83.02	11954.60
3	镀锌钢管	1. 公称口径: DN32; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	49	67.11	3288.29
4	镀锌钢管	1. 公称口径: DN25; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	77	58.82	4529.12
5	水喷淋 (雾)喷头	ZSTW DN15 60℃-180℃	三团	个	56	42.31	2369.40
6	法兰信号蝶 阀	1. 规格型号: DN 50; 2. 标准: 国标; 3. 公称压力: PN16; 4. 适用介质: 水。	冠 森	个	1	787.98	787.98
7	管道油漆	管道规格: DN25~DN150; 涂 刷调和漆二遍。	光 辉	m ²	36.869	27.06	997.59
8	镀锌角钢	1. 材质: Q235; 2. 规格尺寸: 50*50*5; 3. 锌层厚度: 均匀平整, 合 格; 4. 国标。	永 利	kg	244.13 8	23.75	5799.24
9	水灭火系统 装置水压调 试	确保系统正常运行		项	1	1901.65	1901.65
10	小计						31903.38



5、顺园九村

序号	分项名称	技术参数	品牌	单位	数量	综合单价 (元)	合价 (元)
(一)、379 栋非机动车库							
1	镀锌钢管	1. 公称口径: DN50; 2. 表面质量/外形: 合格; 4. 国标。	永利	m	3	91.84	275.51
2	镀锌钢管	1. 公称口径: DN40; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	114	83.02	9464.06
3	镀锌钢管	1. 公称口径: DN32; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	38.5	67.11	2583.66
4	镀锌钢管	1. 公称口径: DN25; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	60.5	58.82	3558.59
5	水喷淋 (雾) 喷头	ZSTW DN15 60℃-180℃	三团	个	44	42.31	1861.68
6	法兰信号蝶 阀	1. 规格型号: DN 50; 2. 标准: 国标; 3. 公称压力: PN16; 4. 适用介质: 水。	冠 森	个	1	787.98	787.98
7	管道油漆	管道规格: DN25~DN150; 涂 刷调和漆二遍。	光 辉	m ²	29.219	27.06	790.6
8	镀锌角钢	1. 材质: Q235; 2. 规格尺寸: 50*50*5; 3. 锌层厚度: 均匀平整; 格; 4. 国标。	永 利	kg	191.82	23.75	4556.53
9	水灭火系统 装置水压调 试	确保系统正常运行		项	1	1901.65	1901.65
10	小计						25780.26

(二)、380 栋非机动车库							
1	镀锌钢管	1. 公称口径: DN50; 2. 表面质量/外形: 合格; 4. 国标。	永利	m	3	91.84	275.51
2	镀锌钢管	1. 公称口径: DN40; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	233.5	83.02	19384.71
3	镀锌钢管	1. 公称口径: DN32; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	59.5	67.11	3992.93
4	镀锌钢管	1. 公称口径: DN25; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	102	58.82	5999.61
5	水喷淋 (雾)喷头	ZSTW DN15 60℃-180℃	三团	个	85	42.31	3596.42
6	法兰信号蝶 阀	1. 规格型号: DN 50; 2. 标准: 国标; 3. 公称压力: PN16; 4. 适用介质: 水。	冠 森	个	1	787.98	787.98
7	管道油漆	管道规格: DN25~DN150; 涂 刷调和漆二遍。	光 辉	m ²	54.381	27.06	1471.42
8	镀锌角钢	1. 材质: Q235; 2. 规格尺寸: 50*50*5; 3. 锌层厚度: 均匀平整, 合 格; 4. 国标。	永 利	kg	372.01 9	23.75	8836.92
9	水灭火系统 装置水压调 试	确保系统正常运行		项	1	1901.65	1901.65
10	小计						46247.15
(三)、381 栋非机动车库							
1	镀锌钢管	1. 公称口径: DN50; 2. 表面质量/外形: 合格;	永	m	3	91.84	275.51

		4. 国标。	利				
2	镀锌钢管	1. 公称口径: DN40; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	233.5	83.02	19384.71
3	镀锌钢管	1. 公称口径: DN32; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	59.5	67.11	3992.93
4	镀锌钢管	1. 公称口径: DN25; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	102	58.82	5999.61
5	水喷淋 (雾) 喷头	ZSTW DN15 60℃-180℃	三团	个	85	42.31	3596.42
6	法兰信号蝶 阀	1. 规格型号: DN 50; 2. 标准: 国标; 3. 公称压力: PN16; 4. 适用介质: 水。	冠 森	个	1	787.98	787.98
7	管道油漆	管道规格: DN25~DN150; 涂 刷调和漆二遍。	光 辉	m ²	54.381	27.06	1471.42
8	镀锌角钢	1. 材质: Q235; 2. 规格尺寸: 50*50*5; 3. 锌层厚度: 均匀平整, 合 格; 4. 国标。	永 利	kg	372.01 9	23.75	8836.92
9	水灭火系统 装置水压调 试	确保系统正常运行		项	1	1901.65	1901.65
10	小计						46247.15
(四) 382 栋非机动车库							
1	镀锌钢管	1. 公称口径: DN50; 2. 表面质量/外形: 合格; 4. 国标。	永 利	m	3	91.84	275.51
2	镀锌钢管	1. 公称口径: DN40; 2. 表面质量/外形: 合格;	永	m	233.5	83.02	19384.71

		3. 国标。	利				
3	镀锌钢管	1. 公称口径: DN32; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	59.5	67.11	3992.93
4	镀锌钢管	1. 公称口径: DN25; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	102	58.82	5999.61
5	水喷淋 (雾) 喷头	ZSTW DN15 60℃-180℃	三团	个	85	42.31	3596.42
6	法兰信号蝶 阀	1. 规格型号: DN 50; 2. 标准: 国标; 3. 公称压力: PN16; 4. 适用介质: 水。	冠 森	个	1	787.98	787.98
7	管道油漆	管道规格: DN25~DN150; 涂 刷调和漆二遍。	光 辉	m ²	54.381	27.06	1471.42
8	镀锌角钢	1. 材质: Q235; 2. 规格尺寸: 50*50*5; 3. 锌层厚度: 均匀平整, 合 格; 4. 国标。	永 利	kg	372.01 9	23.75	8836.92
9	水灭火系统 装置水压调 试	确保系统正常运行		项	1	1901.65	1901.65
10	小计						46247.15
(五)、351 栋非机动车库							
1	镀锌钢管	1. 公称口径: DN50; 2. 表面质量/外形: 合格; 4. 国标。	永 利	m	3	91.84	275.51
2	镀锌钢管	1. 公称口径: DN40; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永 利	m	114	83.02	9464.06
3	镀锌钢管	1. 公称口径: DN32; 2. 表面质量/外形: 合格;	永	m	38.5	67.11	2583.66

		3. 国标。	利				
4	镀锌钢管	1. 公称口径：DN25； 2. 表面质量/外形：合格； 3. 国标。	永利	m	60.5	58.82	3558.59
5	水喷淋 (雾)喷头	ZSTW DN15 60℃-180℃	三团	个	44	42.31	1861.68
6	法兰信号蝶阀	1. 规格型号：DN 50； 2. 标准：国标； 3. 公称压力：PN16； 4. 适用介质：水。	冠森	个	1	787.98	787.98
7	管道油漆	管道规格：DN25~DN150；涂 刷调和漆二遍。	光辉	m ²	29.219	27.06	790.6
8	镀锌角钢	1. 材质：Q235； 2. 规格尺寸：50*50*5； 3. 锌层厚度：均匀平整，合 格； 4. 国标。	永利	kg	191.82 2	23.75	4556.53
9	水灭火系统 装置水压调 试	确保系统正常运行		项	1	1901.65	1901.65
10	小计						25780.26

(六)、376 栋非机动车库

1	镀锌钢管	1. 公称口径：DN50； 2. 表面质量/外形：合格； 4. 国标。	永利	m	3	91.84	275.51
2	镀锌钢管	1. 公称口径：DN40； 2. 表面质量/外形：合格； 3. 国标。	永利	m	23.5	83.02	19384.71
3	镀锌钢管	1. 公称口径：DN32； 2. 表面质量/外形：合格； 3. 国标。	永利	m	59.5	67.11	3992.93
4	镀锌钢管	1. 公称口径：DN25； 2. 表面质量/外形：合格；	永	m	102	58.82	5999.61



		3. 国标。	利				
5	水喷淋 (雾) 喷头	ZSTW DN15 60℃-180℃	三团	个	85	42.31	3596.42
6	法兰信号蝶 阀	1. 规格型号: DN 50; 2. 标准: 国标; 3. 公称压力: PN16; 4. 适用介质: 水。	冠 森	个	1	787.98	787.98
7	管道油漆	管道规格: DN25~DN150; 涂 刷调和漆二遍。	光 辉	m ²	54.381	27.06	1471.42
8	镀锌角钢	1. 材质: Q235; 2. 规格尺寸: 50*50*5; 3. 锌层厚度: 均匀平整, 合 格; 4. 国标。	永 利	kg	372.01 9	23.75	8836.92
9	水灭火系统 装置水压调 试	确保系统正常运行		项	1	1901.65	1901.65
10	小计						46247.15

(七)、377 栋非机动车库

1	镀锌钢管	1. 公称口径: DN50; 2. 表面质量/外形: 合格; 4. 国标。	永 利	m	3	91.84	275.51
2	镀锌钢管	1. 公称口径: DN40; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永 利	m	233.5	83.02	19384.71
3	镀锌钢管	1. 公称口径: DN32; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永 利	m	59.5	67.11	3992.93
4	镀锌钢管	1. 公称口径: DN25; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永 利	m	102	58.82	5999.61
5	水喷淋 (雾) 喷头	ZSTW DN15 60℃-180℃	三团	个	85	42.31	3596.42

6	法兰信号蝶阀	1. 规格型号: DN 50; 2. 标准: 国标; 3. 公称压力: PN16; 4. 适用介质: 水。	冠森	个	1	787.98	787.98
7	管道油漆	管道规格: DN25~DN150; 涂刷调和漆二遍。	光辉	m ²	54.381	27.06	1471.42
8	镀锌角钢	1. 材质: Q235; 2. 规格尺寸: 50*50*5; 3. 锌层厚度: 均匀平整, 合格; 4. 国标。	永利	kg	372.019	23.75	8836.92
9	水灭火系统装置水压调试	确保系统正常运行		项	1	1901.65	1901.65
10	小计						46247.15

(八)、378 栋非机动车库

1	镀锌钢管	1. 公称口径: DN50; 2. 表面质量/外形: 合格; 4. 国标。	永利	m	3	91.84	275.51
2	镀锌钢管	1. 公称口径: DN40; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	233.5	83.02	19384.71
3	镀锌钢管	1. 公称口径: DN32; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	59.5	67.11	3992.93
4	镀锌钢管	1. 公称口径: DN25; 2. 表面质量/外形: 合格; 3. 国标。	永利	m	02	58.82	5999.61
5	水喷淋(雾)喷头	ZSTW DN15 60℃-180℃	三团		85	42.31	3596.42
6	法兰信号蝶阀	1. 规格型号: DN 50; 2. 标准: 国标; 3. 公称压力: PN16;	冠森	个	1	787.98	787.98

		4.适用介质：水。					
7	管道油漆	管道规格：DN25~DN150；涂刷调和漆二遍。	光辉	m ²	54.381	27.06	1471.42
8	镀锌角钢	1.材质：Q235； 2.规格尺寸：50*50*5； 3.锌层厚度：均匀平整，合格； 4.国标。	永利	kg	372.019	23.75	8836.92
9	水灭火系统装置水压调试	确保系统正常运行		项	1	1901.65	1901.65
10	小计						46247.15

6、智慧消防

序号	分项名称	技术参数	品牌	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
1	无线数显压力表	1.位置：消火栓系统、喷淋系统主管网及屋面实验消火栓； 2.装置系统：4G通讯方式； 3.安装、调试无线数显压力表对喷淋主管网的压力值进行监测，采用无线通信方式定时上报设备状态信息。一旦监测值高于上限报警阈值或低于下限报警阈值，立即上报报警状态给平台，并支持APP、语音、短信方式推送。	拓普索尔	个	19	2398	45562
2	无线数显液位表	1.位置：高位水箱及消防水池； 2.系统：4G通讯方式； 3.安装、调试无线数显液位	拓普索尔	个	12	2398	28776

		表用于对楼顶水箱的液位值进行监测，采用无线通信方式定时上报设备状态信息。当监测值超出报警阈值时，能够立即上报报警状态至平台，并可联合平台，将报警信息通过 APP、语音、短信方式推送。	尔				
3	平台管理软件	1. 平台管理软件：无线数显压力及无线数显液位值进行监测，采用无线通信方式定时上报设备状态信息。当监测值超出报警阈值时，能够立即上报报警状态至平台，并可联合平台，将报警信息通过 APP、语音、短信方式推送给相关负责人。	拓普索尔	项	1	12490	12490
4	小计						86828.00
投标总价						1437708.39	

- 注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。
- 2、本表行数可以按照项目分项情况增加。
- 3、上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。
- 4、综合单价中包含运输、装卸、备品备件以及相关措施费、管理费、利润、规费、税金等。

投标单位名称：江苏易德智能系统集成有限公司（加盖 CA 电子公章）

日期：2024年11月15日

